Kraków

Kraków, dnia 28.05.2026

Komunikat z dnia 28.05.2026 roku

o jakości wody na pływalni KSOS MBP ŚRÓDMIEŚCIE

31-543 Kraków, ul. Fr. Nullo 23

I. Rodzaje oraz ilość niecek na terenie obiektu KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście „

1. Niecka sportowa - obieg I

II. Informacja o stanie jakości wody na pływalni:

System cyrkulacji – obieg basenu sportowego	Niecka Sportowa
- woda warunkowo spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Odnotowano nieznaczne przekroczenie mikroorganizmów 42 mjk/100l – norma 20. Podjęto natychmiast działania naprawcze, zdezynfekowano filtry, przepłukano i uzupełniono świeżą wodą. przepłukano Badanie z dnia 21.05.2026 Następne badania: 28.05.2026	- woda spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Badania z dnia : 21.05.2026 Kolejne badanie: 3-4.06.2026

Aktualna zbiorcza ocena roczna pływalni za rok 2025 wydana przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego:

Woda na pływalni KSOS Międzyszkolny Basen Pływacki „Śródmieście" przy ul. F. Nullo 23

odpowiada wymaganiom

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 09.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz.2016) – znak Pisma HK.0441.17.2026 z dnia 06.02.2026r.

Izabela Skórska – Kierownik obiektu

KRAKOWSKI SZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY im. Szarych Szeregów